

Eggeslevmagle Vandværk
Præstestræde 13
4230 Skælskør
Att.: Michael Christensen

Rapportnr.: AR-23-CG-23107487-01
Batchnr.: EUDKVE-23107487
Kundenr.: CA0003537
Modt. dato: 06.12.2023

Analyserapport

Prøvested: Eggeslevmagle Vandværk - Vandværk - 103747 - V20000500 / 4331000500
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 06.12.2023 kl. 08:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KDG7
Analyseperiode: 06.12.2023 - 11.12.2023

Prøvemærke: afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2022-81216075	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Uorganiske forbindelser								
Ammonium (NH4)	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	A	15
Nitrit	0.0023	mg/l		0.01	0.001	DS ISO 15923-1:2013	A	15
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A	20
Mangan (Mn)	0.018	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021		
Iltindhold	8.8	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814:2012		15

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Eggeslevmagle Vandværk, Claus Hunsballe, Præstestræde 13, 4230 Skælskør
Slagelse Kommune, Kopimodtager drikkevand, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

11.12.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.