

Eggeslevmagle Vandværk
Præstestræde 13
4230 Skælskør
Att.: Michael Christensen

Rapportnr.: AR-26-CG-25115299-01
Batchnr.: EUDKVE-25115299
Kundenr.: CA0003537
Modt. dato: 23.12.2025
Valideringskode: C79004B69E

Analysereport

Prøvested: Eggeslevmagle Vandværk - Vandværk - 103747 - V20000500 / 4331000500
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 23.12.2025 kl. 11:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 23.12.2025 - 09.01.2026

Prøvemærke:	Afgang vandværk						
Lab prøvenr:	835-2025-81571028	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Ammonium (NH ₄)	0.027	mg/l	0.05	0.005	Princip SM 4500:2021-NH ₃ - F+G	A	15
Nitrit	0.0086	mg/l	0.01	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A	15
Metaller							
Jern (Fe)	0.046	mg/l	0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Mangan (Mn)	0.031	mg/l	0.05	0.002	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for iltindhold.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Eggeslevmagle Vandværk, Claus Hunsballe, Præstestræde 13, 4230 Skælskør
Slagelse Kommune, Kopimodtager drikkevand, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

09.01.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.