Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Eggeslevmagle Vandværk
C/O Mogens Kieffer
Sorø Landevej 242
4230 Skælskør
Att.: Mogens Kieffer

Rapportnr.:	AR-26-CG-26080098-01
Batchnr.:	EUDKVE-26080098
Kundenr.:	CA0003537
Modt. dato:	31.08.2026
Valideringskode:	5AD424A322

Analyserapport

Prøvested:	Eggeslevmagle Vandværk - DGU 215.627 - V20000500 / 4331000501
DGU-nr:	215.627
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Driftskontrol
Prøveudtagning:	31.08.2026 kl. 15:34
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S UKUP
Analyseperiode:	31.08.2026 - 04.09.2026

Prøvemærke: DGU 215.627

Lab prøvenr:	**835-2025-81605841**	**Enhed**	**Kravværdier Min.**	**Max.**	**DL.**	**Metode**	**¤)**	**Urel (%)**
Pesticider								
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, desphenyl-	0.084	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:
Eggeslevmagle Vandværk, Claus Hunsballe, C/O Mogens Kieffer, Sorø Landevej 242, 4230 Skælskør
Slagelse Kommune, Kopimodtager drikkevand, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

04.09.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.